



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 338-96-06 (код 846), E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ТОЛЬЯТТИ, ЖИГУЛЕВСК И
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, дом 94.

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 174 /1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов» № 94.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору от 20 февраля 2017 года № 174, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. – 16 марта 2017 года; с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. – 28 марта 2017 года (итого 3 часа) проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Санжаревской Ольгой Александровной; старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Гарафутдиновым Рамилем Танзильевичем, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов» № 94 (сокращенное наименование МБУ «Школа №94»), расположенного по адресу: 445036, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар Курчатова, 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Ивановой Риммой Павловной - директором МБУ «Школа №94»; заместителем директора по административно-хозяйственной работе МБУ «Школа №94» Кочмарик Светланой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
---------------	--	---	---	--

1.	2.	3. безопасности, требования которого (-ых) нарушены	4. безопасности	5. выполнение)
1.	Заполнение проемов ограждающих конструкций в противопожарных преградах между частями здания различных классов функциональной пожарной опасности выполнены не противопожарными без нормируемого предела огнестойкости - отсутствуют противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости (кабинет стоматологии на 1-ом этаже).	п.4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, 7.4, 7.20.	28.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р.Ставропольский Санжаревская О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


 (подпись)

« 28 » марта 2017 г.

М.Л.П.

старший инспектор ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р.Ставропольский Гарафутдинов Р.Т.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


 (подпись)

« 28 » марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ «Школа №94» Иванова Р.П.

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » марта 2017 г.

